



«Сыктывкар» кар кытшынмуниципальной  
юкбнлбн администрация

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
«СЫКТЫВКАР»

**Муниципальное автономное дошкольное  
образовательное учреждение  
«Детский сад № 86 общеразвивающего вида» г.  
Сыктывкара**

**(МАДОУ «Детский сад № 86»)**

**«Челядьёссөвмөдан 86 №-а**

**видзанін» школаөдзвелөдан Сыктывкарса муниципальнойасш  
өрлуна учреждение**

167001, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, дом 49

тел./факс (8212) 329-433, 328-883

E-mail: [dsad86@yandex.ru](mailto:dsad86@yandex.ru)

ОКПО 48400447, ОГРН 1021100518856

ИНН/КПП 1101484350/110101001

15.10.2018г. №

Управление дошкольного  
образования

Информация о выполнении предписаний  
по итогам проверок надзорными органами в 2018 г.

№ п/п	№ и дата документа	Вид нарушения	Выполнение	Примечание
1	Акт №69 от 23 марта 2018 г. «Управление надзорной деятельности и проф. работы г.Сыктывкара	Не проведено испытание наружных пожарных лестниц с составлением соответствующего протокола испытаний	Выполнено	Протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц от 27 июля 2018 г.
		Не проведено испытание ограждения на крыше здания с составлением соответствующего протокола испытаний	Выполнено	Акт освидетельствования скрытых работ №6 от 25 июля 2018 г.
		Не организовано проведение проверки внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта проверки	Выполнено	Протокол №365 от 20 июля 2018 г.
		Не проведены работы по очистке вентиляционной камеры от горючих отходов с составлением	Выполнено	Акт от 06 июля 2018 г. на периодическую проверку

		соответствующего акта.		вентканалов в МАДОУ «Детский сад №86» г.Сыктывкара
--	--	------------------------	--	--

Директор



*А.М. Плотникова*

А.М. Плотникова

Исп. Кобзева О.В.  
8(8212)32-94-33